




AYUNTAMIENTO DE  
**COLÓN**  
2021-2024

**MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
Referencia del expediente: SOP.FISM.AD.19/2022-PY040

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 43 Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro, en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, Calle Sonora No. 2 Colonia Centro de esta Ciudad, para dar conocer las aclaraciones o modificaciones de la obra: "**AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOS QUIOTES, COLON QRO.**", en la localidad de **LOS QUIOTES**, en el Municipio de Colón, Qro., con número de licitación **SOP.FISM.AD.19/2022-PY040**.

Se hace constar que se reunieron en las Oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en la Calle Sonora N° 02, Colonia Centro, en el Municipio de Colón, Qro., las personas que suscriben el presente documento y que, en coordinación con el servidor público designado por la convocante, dan a conocer el motivo de este acto procediendo al desahogo de las dudas, preguntas o aclaraciones que se tengan al respecto a la Invitación del Concurso motivo del presente, conforme a lo siguiente:

NOMBRE (completo) DEL LICITANTE, SERVIDOR PÚBLICO O INVITADO AL PROCESO.	DUDA, COMENTARIO ACLARACIÓN O PREGUNTA QUE SE REALIZA.	NOMBRE (completo) DEL CONTRATISTA O SERVIDOR PÚBLICO QUE RESPONDE.	RESPUESTA O ACLARACIÓN REALIZADA.
-----	<p>EL CONTRATISTA ADJUDICADO DEBERÁ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RESPETAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN.</li> <li>• PRESENTAR SOPORTE DE COMPROBACIÓN DE LOS TRAMITES GENERALES DESCRITOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTIMACIÓN FINIQUITO EN EL CUAL DEBERA INTEGRAR LA CLAVE DEL SISPROTER PROPORCIONADA PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO ANTE LA INSTANCIA NORMATIVA..</li> </ul>	C. FRANCISCO JAVIER ANTONIO MEDINA. - JEFE DE CONCURSOS Y CONTRATOS.	-----
-----	<p>AL CONTRATISTA ADJUDICADO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SE LE RECOMIENDA TOMAR EN CONSIDERACIÓN DAR DE ALTA INMEDIATAMENTE LA OBRA ANTE EL IMSS POR TEMA DE SALARIOS INTEGRADOS.</li> <li>• PARA LAS PRUEBAS DE LABORATORIO SE SOLICITA AL ADJUDICADO, HACER DE CONOCIMIENTO AL SUPERVISOR POR LO MENOS 48 HRS ANTES DE QUE SE REALICE.</li> <li>• DEBERA UTILIZAR EQUIPO DE SEGURIDAD (CHALECOS REFLEJANTES, VESTIIMENTA APROPIADA Y CASCO DE SEGURIDAD)</li> <li>• SE RECOMIENDA CONTRATAR MANO DE OBRA NO ESPECIALIZADA DE LA REGION.</li> <li>• DEBERA CONSIDERAR SEÑALAMIENTOS PREVENTIVO EN LA OBRA. (TRAFICONOS. TRAFITAMBOS Y/O CINTA PLASTICA).</li> </ul> <p>SE MODIFICA EL CONCEPTO CLAVE: 07090408</p> <p>DICE</p> <p>LUMINARIA LED IMLUX KANT DE 60 WATTS, FLUJO LUMINOSO 8,100 LÚMENES.</p>	SUPERVISOR.	




**MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
Referencia del expediente: SOP.FISM.AD.19/2022-PY040

<p>AYUNTAMIENTO DE  <b>COLÓN</b>  2021-2024</p>	<p>TEMPERATURA DE COLOR 4,000K, PROTECCIÓN IP68, VIDA ÚTIL 50,000 HORAS. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, INSTALACIÓN, MATERIAL MENOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.</p> <p>DEBE DECIR:  LUMINARIA LED IMLUX KANT DE 60 WATTS, FLUJO LUMINOSO 8,100 LÚMENES, TEMPERATURA DE COLOR 4,000K, PROTECCIÓN IP68, VIDA ÚTIL 50,000 HORAS. O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, INSTALACIÓN, MATERIAL MENOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.</p>		
---	--	--	--

Así mismo se cita a los participantes el día **30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A LAS 11:00 HRS.**, a las horas a la entrega de Propuestas Técnicas y Económicas en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicadas en Calle Sonora No. 2, Col. Centro, Colón, Gro., se pide que se presenten como mínimo quince minutos antes de la hora antes mencionada, asimismo, se hace de su conocimiento a los participantes que intervienen en este concurso que la reunión mencionada anteriormente, iniciará a la hora señalada, no permitiéndose el acceso y recepción de propuestas después de la hora señalada.

Habiendo aclarado las dudas y comentarios de los licitantes y No recibiendo escritos de aclaración se da por terminada el día **27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 a las 13:25 hrs.**, y firmando al calce los que en ella intervinieron.

Nº	NOMBRE (completo) DEL LICITANTE, SERVIDOR PÚBLICO O INVITADO AL PROCESO.	RAZÓN SOCIAL O ÁREA A LA QUE PERTENECE. (Nombre Completo).	FIRMA
01	JOSE ANTONIO ARRIAGA HERNANDEZ	CONSTRUCTORA DEL SEMIDESIERTO DE QUERÉTARO S.A. DE C.V.	
02	KARINA NOEMI RESENDIZ HERRERA	ULISES ALFONSO RIVERA HERNÁNDEZ	
03	MELINA CORAZON MARTINEZ ENCARNACION	JORGE OBREGÓN ÁLVAREZ	
04	ING. JOSE EUSEBIO RAMIREZ HERNANDEZ	Por el Departamento de Proyectos	
05	ARQ. FIDEL LÓPEZ BECERRIL	Por el Departamento de Supervisión.	







AYUNTAMIENTO DE  
**COLÓN**  
2021-2024

**MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
Referencia del expediente: SOP.FISM.AD.19/2022-PY040

06	C. FRANCISCO JAVIER ANTONIO MEDINA	Jefe del Departamento de Concursos y Contratos de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro.	
07	ING. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	Dirección Administrativa de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro.	
08	ARQ. FIDEL LÓPEZ BERCERRIL	Director de Obras Públicas	
09	ING. VÍCTOR SAMUEL PÉREZ AYHLLÓN.	Director de Auditoría, Prevención y Atención de instrumentos de Rendición de cuentas de la Secretaria de la Contraloría Municipal.	NO SE PRESENTO

----- FIN DEL ACTA -----

